



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

Ofício GP 1.5.4 – 864/2022

Em 5 de agosto de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCO ANTÔNIO DE SOUSA
Presidente da Câmara
Municipal de Praia Grande

Senhor Presidente,

Em atenção à **INDICAÇÃO Nº 118/2022**, de autoria do vereador RODRIGO PENASSO DA SILVA, em que relata a ocorrência de vazamento de esgoto na Rua Geraldo Bueno, no bairro Tupiry, segue, anexa, cópia da manifestação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), encaminhada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) à Divisão Legislativa deste Gabinete, com os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,

ESMERALDO VICENTE DOS SANTOS
Secretário Chefe do Gabinete da Prefeita

EVS/hrmn



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

À COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO – SABESP.

AUTO DE CONSTATAÇÃO - Nº 011/2022

REF.: INDICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL - sessão de 01/02/2022

LOCAL: DIVERSOS

Em atenção, aos documentos abaixo mencionados, solicito providências pertinentes, imediatas de segurança e corretivas, aguardando respectivas respostas para instruir as Indicações da Câmara Municipal, com prazo de 05 dias úteis:

- **INDICAÇÃO de nº 007/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Francisco de Araújo Lima Jr.
Rua Almirante Barroso, nº 400 – Canto Forte
-Providências corretivas –diversas ouvidorias citadas em documento.
- **INDICAÇÃO de nº 0010/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Francisco de Araújo Lima Jr.
Rua Humberto de Souza Melo esquina c/Rua Marechal Rondon- Canto Forte
-Reparo tubulação de esgoto no leito carrocável
- **INDICAÇÃO de nº 0016/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Francisco de Araújo Lima Jr.
Rua Ubaldo Pinto, em frente nº 814- Tude Bastos
-Vazamento esgoto a céu aberto.
- **INDICAÇÃO de nº 0070/2022**, de 01/02/2022 – Ver Marcos Rogério Camara
Rua Heitor Sanches com Rua Cynthia Giufrida
-local sinalizado a semanas ..verificar e informar finalizações dos serviços em execução.
- **INDICAÇÃO de nº 0116/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Rodrigo Penasso da Silva
Rua Cantora Dolores Duran - Tupiry
-Vazamento de água , alagamentos e mal cheiro.
- **INDICAÇÃO de nº 0118/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Rodrigo Penasso da Silva
Rua Geraldo Bueno , altura do nº 344 - Tupiry
-Vazamentos constantes de esgoto
- **INDICAÇÃO de nº 0123/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Rodrigo Penasso da Silva
Rua Sambista Jovelina Pérola Negra - Tupiry
-Vazamentos constantes de esgoto, providencias de Reposições Pavimento danificado.

Praia Grande, 14 de fevereiro de 2022

Eng^a. Maria Luisa de A. Bernasconi

SEURB – 11522



De Acordo com a Lei Complementar nº 568, de 11 de junho de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 673 de 18 de dezembro de 2013. Art. 11 Item VI- b) Considera-se cientificado a concessionária que receber, pessoalmente ou através de empregado ou por meio eletrônico, a notificação ou auto de infração de que trata esta Lei Complementar.

RSSP – 022/2022

Praia Grande, 04 de março de 2022.

REF.: AC 011/22

LOCAL: Diversos.

OCORRÊNCIA: Diversos – Conforme AC 011/22.

Ilustríssima Senhora

Diante das indicações abaixo descritas, segue as respostas:

- **INDICAÇÃO de nº 007/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Francisco de Araújo Lima Jr.
Rua Almirante Barroso, nº 400 – Canto Forte
-Providências corretivas –diversas ouvidorias citadas em documento.
Resposta: Reparos na rede de esgoto de responsabilidade dessa concessionaria foi realizado com as devidas recomposições de pavimentos.
- **INDICAÇÃO de nº 0010/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Francisco de Araújo Lima Jr.
Rua Humberto de Souza Melo esquina c/Rua Marechal Rondon- Canto Forte
-Reparo tubulação de esgoto no leito carrocável
Resposta: Executado reparo em rede de esgoto com as devidas recomposições de pavimentos pertinentes.
- **INDICAÇÃO de nº 0016/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Francisco de Araújo Lima Jr.
Rua Ubaldo Pinto, em frente nº 814- Tude Bastos
-Vazamento esgoto a céu aberto.
Resposta: Realizado desobstrução e lavagem preventiva da rede de esgoto, a mesma se encontra em operação satisfatória.
- **INDICAÇÃO de nº 0070/2022**, de 01/02/2022 – Ver Marcos Rogério Camara
Rua Heitor Sanches com Rua Cynthia Giufrida
-local sinalizado a semanas ..verificar e informar finalizações dos serviços em execução.
Resposta: Realizados reparos necessários e recomposição do pavimento.
- **INDICAÇÃO de nº 0116/2022**, de 01/02/2022 – Ver. Rodrigo Penasso da Silva
Rua Cantora Dolores Duran - Tupiry
-Vazamento de água , alagamentos e mal cheiro.
Resposta: Não foi localizado vazamento no local, realizado lavagem preventiva da rede de esgoto, a mesma se encontra em operação satisfatória.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Negócio Baixada Santista – RS
Divisão Praia Grande
Rua Dr João Sampaio, 126 – Praia Grande – SP – CEP: 11702-010
Tel. 55 (13) 3476-2550
www.sabesp.com.br

FLS. Nº	04
PROC.	120116/22
ASS.	

Luiza de A. Bernasconi
 Engenheira Civil
 RF nº 26.761

- **INDICAÇÃO de nº0118/2022**, de 01/02/2022 – Ver.Rodrigo Penasso da Silva
Rua Geraldo Bueno , altura do nº 344 - Tupiry
-Vazamentos constantes de esgoto

Resposta: Realizado desobstrução de rede de esgoto, a mesma se encontra em operação satisfatória.

- **INDICAÇÃO de nº0123/2022**, de 01/02/2022 – Ver.Rodrigo Penasso da Silva
Rua Sambista Jovelina Pérola Negra - Tupiry

-Vazamentos constantes de esgoto, providencias de Reposições Pavimento danificado.

Resposta: Realizado lavagem preventiva da rede de esgoto e regularização do tampão do poço de visita, a mesma se encontra em operação satisfatória.

Atenciosamente.

CESAR .
AUGUSTO

GIL:1262750
5807

Assinado de forma
digital por CESAR
AUGUSTO
GIL:12627505807
Dados: 2022.03.04
16:07:19 -03'00'

Eng.º Cesar Augusto Gil
Gerente de Setor Técnico
de Operação de Praia Grande
RSSP7

Ilustríssima Senhora
Engª. Maria Luisa de A. Bernasconi
SEURB - 11522

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Negócio Baixada Santista – RS
Divisão Praia Grande
Rua Dr João Sampaio, 126 – Praia Grande – SP – CEP: 11702-010
Tel. 55 (13) 3476-2550
www.sabesp.com.br

FLS. Nº	05
PROC.	107/22
ASS.	

Mª Luisa de A. Bernasconi
Engenheira Civil
RF nº 26.781